



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

659303 г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 67 E-mail 2tond@22.mchs.gov.ru, телефон 8(3854) 30-44-53
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«03» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. № 296
(дата и время составления акта)

Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская 46
(место составления акта)

Акт выездной проверки плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Распоряжением (решением) о
проведении выездной проверки от 19.11.2021 № 296, учётный № проверки 222104945381

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Плесовских Максим Андреевич - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались


(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бийский медицинский колледж»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская 46

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)



7. Контролируемые лица: КГБПОУ «Бийский медицинский колледж» (ИНН 2226020789), Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская 46

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«25» ноября 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

«26» ноября 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

«03» декабря 2021 года, с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

08 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

«25» ноября 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

«26» ноября 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

по месту: Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская 46

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 26.11.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

«03» декабря 2021 года, с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.

по месту: Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская 46

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не применялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении должностных лиц, лиц ответственных за противопожарное состояние объекта, должностные инструкции); правоустанавливающие документы на объект защиты; проектная документация на здание; документация, связанная с вопросами водоснабжения, установок и систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем

обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты; технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами; сертификаты соответствия (декларации соответствия)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

12. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места, выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	На дверях в лестничной клетке, ведущей к пятому эвакуационному выходу отсутствует устройство для самозакрывания	п.14. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств). п.24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях эвакуационных выходов приспособления для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
2.	Запоры (замки) на дверях путей эвакуации, ведущих к пятому эвакуационному выходу не обеспечивают их свободного открывания	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил

	изнутри без ключа	противопожарного режима в Российской Федерации"
3.	В подвале расположено складское помещение	п.5.1.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». (утв. приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. № 288). п. 16 «б» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
4.	Запоры (замки) на дверях путей эвакуации, ведущих к шестому эвакуационному выходу не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5.	Двери шестого эвакуационного выхода, открываются не по направлению движения из здания	4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).
6.	На первом этаже в правом и левом крыле здания под лестничными маршами складирована мебель	п. 16 «к» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
7.	На путях эвакуации ко второму эвакуационному выходу применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМ 3	Табл. 28 п. 6 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). п. 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
8.	Дверь в лестничной клетке, ведущая во второй эвакуационный выход не имеет	п.14. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном

	устройства для самозакрывания	состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). п.24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях эвакуационных выходов приспособления для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
9.	На втором этаже в правом крыле здания двери, ведущие в лестничную клетку не имеют устройств для самозакрывания	24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).
10.	На третьем этаже двери, ведущие в центральную лестничную клетку не имеют устройства для самозакрывания	24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на

		<p>лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).</p>
11.	<p>Расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м. (библиотека, 231 каб., 232 каб., 125 каб., 317 каб.)</p>	<p>п. 13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 175).</p>
12.	<p>В правом крыле здания на втором этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией</p>	<p>п. 35 «в» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>
13.	<p>На 3 этаже в правом крыле здания двери, ведущие в лестничную клетку не имеют устройства для самозакрывания</p>	<p>24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p>

		Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).
14.	Двери восьмого эвакуационного выхода открываются не по направлению движения из здания	4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).
15.	Запоры (замки) на дверях седьмого эвакуационного выхода, ведущего на улицу не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
16.	Запоры (замки) на дверях четвёртого эвакуационного выхода, ведущего на улицу не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
17.	Двери седьмого эвакуационного выхода открываются не по направлению движения из здания	4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).
18.	На первом этаже в правом крыле двери, лестничной клетки не имеют устройства для самозакрывания	24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и

		с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).
19.	Под лестничными маршами возле восьмого эвакуационного выхода складирована мебель	п. 16 «к» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
20.	Двери пятого эвакуационного выхода открываются не по направлению из здания	4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).
21.	Отсутствует протокол испытаний наружных лестниц и ограждений крыши	п. 17 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
22.	Отсутствует ограждение с перилами со стороны улицы возле эвакуационного выхода № 7	п. 1, п. п. 2, ст. 30 Федеральный закон от 30.12.2009 года №384 – Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 26.11.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Плесовских М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Плесовских Максим Андреевич - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, телефон: 8(3854) 40-64-65, E-mail: 2tond@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Носельник А.В. Шурев И.В. Шурев С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «08» минут «3» декабря 2021 г.

Шурев И.В.
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)